

	Broj dokumenta	JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO ЈУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА И МАТЕРИНСТВА КАНТОНА САРАЈЕВО	Komisija za kvalitet
	Datum odobrenja/ usvajanja		
	10-228-0/26	ODJEL ZA ODRŽAVANJE OBJEKTA I SERVIS MEDICINSKE OPREME Kriterij: S: 44.22	Revizija se vrši svake 3 godine ili po potrebi ranije
20.01.2026			

PROCEDURA ZA ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE SISTEMA SVIH VENTILACIJA, KONDICIONIRANJA ZRAKA I SISTEMA GRIJANJA	Verzija:
	Ukupno str. 2

1. OPŠTA IZJAVA O POLITICI

Ovom procedurom se propisuju pravila za održavanje i servisiranje sistema svih ventilacija unutar Ustanove, kondicioniranja zraka i sistema grijanja.

2. PODRUČJE PRIMJENE

Svi lokaliteti Zavoda.

3. DISTRIBUCIJA I NADZOR

Načelnik, glavna sestra i šef androlaboratorija su obavezni da sa ovom procedurom upoznaju ostalo osoblje. Ova procedura mora biti postavljena na mjestu dostupnom svim zaposlenicima. Načelnik i glavne sestra vrše kontinuirani nadzor nad primjenom ove procedure.

4. PROCEDURA

U poslovnim prostorijama Zavoda održavanje i servisiranje sistema svih ventilacija vrše stručna lica po nadzoru i vodstvom načelnika Ustanove.

O svakom održavanju, redovno ili vanredno, čuvaju se zapisnici o istom.

O procjeni potrebe popravke ili održavanja aktivnih ventilacionih otvora, svaki član Ustanove ili korisnik ormara sa ventilacionim otvorima, treba obavijestiti načelnika Ustanove.

Za Ustanovu ne postoji zakonska obaveza umjetne ventilacije iz razloga što dijagnostički aparati ne proizvode ionizirajuće zračenje.

Prostor se redovno prozračava, na prirodan način, za što je zadužena spremačice Ustanove, po dolasku.

Anesteziolog Ustanove brine o pregledu opreme za anesteziju, održavanju i servisiranju iste (maske i mijeh u različitim veličinama za artifičijelnu ventilaciju).

Ustanova u operacionom bloku i drugim prostorijama održava i servisira opremu za kondicioniranje zraka (klima uređaje), a o tome evidenciju čuva.

Za centralni dovod kisika i medicinskog zraka, kao i za spremnike za tečni kisik, zadužen je načelnik Ustanove, koji u saradnji sa ovlaštenim prodavce ili dobavljačem boca, organizuje preglede boca (vanjske, unutarnje ili preglede ventila).

Prostorije Ustanove imaju trajno riješeno pitanje izvora zagrijavanja koji udovoljavaju tehničkim i ekološkim standardima, a održavanje sistema istog vrše stručna lica ovlaštena od načelnika Ustanove.

5. REVIZIJA

Revizija se vrši svake tri godine.

*Dokument je vlasništvo JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo.
Ne smije se kopirati, preštampavati niti umnožavati na bilo koji drugi način.*

Izradio/la	Saglasnost	Odobrenje	Revizija	
Koordinator- menadžer kvaliteta	Komisija za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga	 Direktor	Datum odobrenja/ usvajanja	Br. Revizije
Damir Rahmanović dipl. oec.		mr.sci.dr Vanesa Dujso – Radašić		